1（一般廃棄物最終処分場または管理型最終処分場設置者）

令和 8年

事業者名	株式会社 サンケー興業
最終処分所在地	北広島市大曲775番地2
記入者	宮ヶ丁芳則
連絡先	011－888－0088

1 地下水等検査項目　　単位：mg/で記載すること(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はpg/)

	1回目		2回目	
	上流	下流		
採水日	令和 8年 6月25日	令和8年 6月25日		
カドミウム	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
全シアン	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満		
鉛	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
六価クロム	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
砒素	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
総水銀	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
アルキル水銀化合物	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満		
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満		
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満		
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満		
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満		
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		
チウラム	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満		
シマジン	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満		
チオベンカルブ	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満		
ベンゼン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
セレン	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満		
1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満		
クロロエチレン	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満		

2 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日(上流)	令和8年1月23日	令和8年2月25日	令和8年3月25日	令和8年4月24日	令和8年5月25日	令和8年6月25日
電気伝導率(EC)	38.3ms/m	37.2ms/m	37.2ms/m	43.1 ms/m	40.3 ms/m	38.6ms/m
塩化物イオン(Cl)	42.0 mg/L	40.0mg/L	39.0mg/L	41.0 mg/L	43.0mg/L	41.0mg/L
	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日(下流)	令和8年1月23日	令和8年2月25日	令和8年3月25日	令和8年4月 日	令和8年5月25日	令和8年6月25日
電気伝導率(EC)	積雪の為に中止	積雪の為に中止	積雪の為に中止	積雪の為に中止	42.5ms/m	32.2ms/m
塩化物イオン(Cl)	積雪の為に中止	積雪の為に中止	積雪の為に中止	積雪の為に中止	44.0mg/L	26.0 mg/L
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日(上流)	令和8年7月24日	令和8年8月25日	令和8年9月25日	令和8年10月 日	令和8年11月 日	令和8年12月 日
電気伝導率(EC)	25.6 ms/m	36.5 ms/m	38.4ms/m	. ms/m	. ms/m	. ms/m
塩化物イオン(Cl)	37.0mg/L	25.0mg/L	35.0mg/L	. mg/L	. mg/L	. mg/L
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日(下流)	令和8年7月24日	令和8年8月25日	令和8年9月25日	令和8年10月 日	令和8年11月 日	令和8年12月 日
電気伝導率(EC)	24.9ms/m	34.3ms/m	30.6ms/m	. ms/m	. ms/m	積雪の為に中止
塩化物イオン(Cl)	27.0mg/L	27.0mg/L	28.0mg/L	. mg/L	. mg/L	積雪の為に中止

単位：電気伝導率はμs/㎡、塩化物イオンはmg/で記載すること

令和 8年 3 排水基準等項目(1)

	1回目		1回目	
採水日	令和 8年 6月25日	採水日	令和 8年 6月25日	
アルキル水銀	0.0005mg/L未満	チウラム	0.0006mg/L未満	
総水銀	0.0005mg/L未満	シマジン	0.0003mg/L未満	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L未満	チオベンカルブ	0.002mg/L未満	
鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	ベンゼン	0.001mg/L未満	
有機リン化合物	0.1mg/L未満	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	
六価クロム化合物	0.01mg/L未満	ほう素及びその化合物	0.3mg/L	
砒素及びその化合物	0.003mg/L	ふっ素及びその化合物	0.19mg/L	
シアン化合物	0.1mg/L未満	ｱﾝﾓﾆｱ、亜硝酸、硝酸	1.2mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.0005mg/L未満	鉱油類	1mg/L未満	
トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	動植油脂類	1mg/L	
テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	フェノール類含有量	0.1mg/L未満	
ジクロロメタン	0.002mg/L未満	銅含有量	0.01mg/L未満	
四塩化炭素	0.0002mg/L未満	亜鉛含有量	0.02mg/L	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0004mg/L未満	溶解性鉄含有量	0.05mg/L未満	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002mg/L未満	溶解性マンガン含有量	0.01mg/L未満	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004mg/L未満	クロム含有量	0.05mg/L未満	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.01mg/L未満	大腸菌群数	0個/㎥	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006mg/L未満	燐含有量	0.07mg/L未満	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002mg/L未満	ダイオキシン類濃度	0.00023pg-TEQ/L	

単位:mg/で記載すること(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類はpg/、大腸菌群数は個/㎥)

3 排水基準等項目(2)

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	令和8年1月23日	令和8年2月25日	令和8年3月25日	令和8年4月24日	令和8年5月25日	令和8年6月25日
水素イオン濃度PH	1月から3月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			8.3(17℃)	8.2(21℃)	8.3(22℃)
BOD	1月から4月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			0.5未満 mg/L	0.5未満 mg/L	1.3mg/L
COD	1月から5月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			8.5 mg/L	9.2mg/L	8.6mg/L
浮遊物質量(SS)	1月から6月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			1mg/L	4mg/L	1mg/L未満
全窒素(T−N)	1月から7月まで冬期間水処理施設停止中の為に計測できませんでした。			1.7 mg/L	2.5 mg/L	. mg/L

	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	令和8年7月24日	令和8年8月25日	令和8年9月25日	令和7年10月24日	令和7年11月25日	令和7年12月 日
水素イオン濃度PH	8.4(22 ℃)	8.2(22 ℃)	8.2(22℃)	8.0(20℃)	8.1(21℃)	冬期間停止中
BOD	0.5mg/L未満	1.1mg/L	0.5mg/L未満	0.5mg/L未満	0.5mg/L未満	冬期間停止中
COD	7.8mg/L	9.9mg/L	10.0mg/L	11.0 mg/L	9.1mg/L	冬期間停止中
浮遊物質量(SS)	1mg/L	1mg/L未満	2mg/L	1mg/L	2mg/L	冬期間停止中
全窒素(T−N)	2.2mg/L	2.3mg/L	1.8mg/L	2.6mg/L	1.7mg/L	冬期間停止中

BOD:生物化学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位水素ｲｵﾝ濃度以外ははmg/で記載すること

4 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。または,測定を行わない理由。

※ 測定項目3の排水基準等項目(2)につきましては、令和 8年1月から3月までの期間と
令和 8年12月の期間は水処理施設停止中の為に測定できません。

複数の最終処分場をお持ちの場合や測定回数が多く欄が不足する場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

計　量　証　明　書

整理番号	KW-26 1257 － 1
報告書作成年月日	2026 年 10 月 2 日

計量証明事業所
北海道知事登録第６１０号

株　式　会　社　　環　境　リ　サ　ー　チ
〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号
TEL (011) 837-8780 (代)

環境計量士 藤　原　　弘　平
計量士登録番号　第１２７４２号

株式会社　サンケー興業　　殿

2026 年 9 月 25 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

試　料　名　：北広島最終処分場　地下水

採取地点	上　流								
採取日時	2026年9月25日	8:25	天　候	晴れ	気　温	13.0 ℃	水　温	14.5 ℃	
外　観	濁り無し	臭気の有無	若干有り						
採水者	田巻　利一		（所属）	株式会社 環境リサーチ					

No.	分析項目	単位	基準値	分析結果	分析方法	定量下限値
1	塩化物イオン	mg/L		35	下水試験法(2012) 第2編第1章第31節, 1 (1)	1
2	※ 電気伝導率 (EC)	mS/m		38.4	JIS K 0102-1-13	－
	以下余白					

その他

※ 電気伝導率は計量法第１０７条の対象外項目

計　量　証　明　書

整理番号	KW-26 1258 - 1
報告書作成年月日	2026 年 10 月 2 日

計量証明事業所
北海道知事登録第６１０号

株　式　会　社　　環　境　リ　サ　ー　チ
〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号
TEL (011) 837-8780 (代)

環境計量士 藤　原　弘　平
計量士登録番号　第１２７４２号

株式会社　サンケー興業　　殿

2026 年 9 月 25 日 付 受付 の試料について下記の通り証明します。

試料名　：北広島最終処分場　地下水

採取地点	下　流								
採取日時	2026年9月25日	8:30	天候	晴れ	気温	13.0 ℃	水温	14.8 ℃
外観	濁り無し	臭気の有無	若干有り					
採水者	－	（所属）	（株）サンケー興業					

No.	分析項目	単位	基準値	分析結果	分析方法	定量下限値
1	塩化物イオン	mg/L		28	下水試験法(2012) 第2編第1章第31節, 1(1)	1
2	※ 電気伝導率 (EC)	mS/m		30.6	JIS K 0102-1-13	－
	以下余白					

その他

※ 電気伝導率は計量法第１０７条の対象外項目

計　量　証　明　書

整理番号	KW-26 1256 - 1
報告書作成年月日	2026 年 10 月 2 日

株式会社　サンケー興業　　殿

計量証明事業所
北海道知事登録第６１０号

株　式　会　社　　環　境　リ　サ　ー　チ
〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号
TEL (011) 837-8780 (代)

環境計量士　藤　原　　弘　平
計量士登録番号　第１２７４２号

2026 年 9 月 25 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

試料名　：北広島最終処分場　処理水

採取地点	排水口						
採取日時	2026年9月25日	8:15	天候	晴れ	気温	13.0 ℃	水温	15.7 ℃
外観	濁り無し	臭気の有無	無し				
採水者	田巻　利一		（所属）	株式会社 環境リサーチ			

No.	分析項目	単位	基準値	分析結果	分析方法	定量下限値
1	水素イオン濃度（水素指数）pH	—	5.8～8.6	8.2（22 ℃）	JIS K 0102-1-12	—
2	浮遊物質量（SS）	mg/L	60	2	昭和46年環境庁告示第59号付表8	1
3	生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60	0.5未満	JIS K 0102-1-18 及び 21.4	0.5
4	化学的酸素要求量（COD-Mn）	mg/L	90	10	JIS K 0102-1-17.2	0.5
5	全窒素	mg/L	120（60）	1.8	JIS K 0102-2-17.3	0.1
	以下余白					

その他

基準値は、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

（　　）内は日間平均値